

21.02.2017	1 РОНПР Управления по ЮАО города Москвы по пожарному надзору	Выездная тематическая проверка соблюдения требований пожарной безопасности на объекте защиты	1. Коридор длиной олее 60 метров не разделен противопожарными перегородками на участки 2. Из поэтажных коридоров длиной олее 15 метров не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции	В стадии исполнения: проведен расчет пожарных рисков, документ направлен на согласование в 1 РОНПР Управления по ЮАО города Москвы по пожарному надзору
------------	---	--	---	---