

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР)	Выездная плановая проверка в целях контроля и надзора за соблюдением компетенции требований безопасности в электроэнергетике	10.09.2018 - 14.09.2018	Выявлены нарушения обязательных норм и правил в области электроэнергетики: не очищаются периодически от пыли щиты освещения и щиты распределительные, частично не обеспечен запас калиброванных плавких вставок, светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками и окраской, не ведется журнал и картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании, не представлен список работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок	Нарушения проработаны и исправлены. Виновным лицам объявлен выговор.